Numer zapytania	Z62/15/1
Tytuł zapytania	Przewody elektryczne w oplocie metalowym
Kupiec prowadzący:	Gabriel, Mateusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Gabriel, Mateusz
Data złożenia:	2025-01-15 14:26:20
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-20 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-20 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-20 15:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania
Dzień dobry, Proszę o przedstawienie oferty wraz z informacją na temat dostępności na przewody linka w oplocie metalowym, odporne na gryzonie. Do napięć 0,6/1kV. Poniżej wzór takiego przewodu. POWERHARD F RVFV-K armoured cable AST/DST | Top Cable Oferowany przewód może być innego producenta

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	POWERHARD F RVFV-K 3G1,5 0,6/1kV		11 500	mb	ELEKTRYCZNE
2.	POWERHARD F RVFV-K 3G2,5 0,6/1kV		10 500	mb	ELEKTRYCZNE
3.	POWERHARD F RVFV-K 5G2,5 0,6/1kV		500	mb	ELEKTRYCZNE
4.	POWERHARD F RVFV-K 4G1,5 0,6/1kV - #1		5 500	mb	ELEKTRYCZNE
5.	POWERHARD F RVFV-K 4G1,5 0,6/1kV - #2		2 500	mb	ELEKTRYCZNE

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.95	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: Uniechówek 10B, 77-310 Debrzno
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie